



170021131268



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0738

防爆合格证

证 号： CCRI 17.1254X

单 位： 丹东通博电器（集团）有限公司
地 址： 辽宁省丹东市振兴区黄海大街 10 号
产 品 名 称： 浮球液位控制器
型 号 规 格： UQK-300 型
防 爆 标 志： Ex d IIC T1~T5/T6 Gb
技 术 文 件： Q/AMM 003-2017
图 号： UQK300.0
备 注： 见附页

经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下现行国家标准：

GB 3836.1-2010, GB 3836.2-2010, GB/T 4208-2008

发 证 日 期： 2018 年 1 月 9 日

有 效 期 至： 2023 年 1 月 8 日

批 准：

张永球



煤炭科学技术研究院有限公司检测中心（煤炭科学研究总院检测中心）

（国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心）

注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。

中心地址：北京市和平里青年沟路 5 号

防爆合格证查询网址：<http://www.ccritc.com.cn/Home>

电话：010-84262992



防爆合格证 (附页)

证 号: CCRI 17.1254X

1、型号规格说明:

UQK-300 ①-②-③-④ ⑤

①L1: 上限报警, L2:下限报警, Y: 上、下限报警;

②上限报警设定点到法兰面距离;

③下限报警设定点到法兰面距离;

④介质密度 (g/cm^3);

⑤d: 隔爆型;

2、额定电压: 220V AC, 额定电流: 1A;

3、防护等级: IP66;

4、环境温度为 $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ 时, 防爆标志为: Ex d IIC T6 Gb;

环境温度为 $-40^{\circ}\text{C}\sim+80^{\circ}\text{C}$ 时, 防爆标志为: Ex d IIC T1~T5 Gb;

5、“X”表示本产品需配接相应防爆等级的并取得防爆合格证的电缆引入装置, 引入电缆选型需参照使用说明书。



煤炭科学技术研究院有限公司检测中心 (煤炭科学研究总院检测中心)

(国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心)

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

中心地址: 北京市和平里青年沟路5号

防爆合格证查询网址: <http://www.ccritc.com.cn/Home>

电话: 010-84262992